Numer zapytania	Z71/3/1
Tytuł zapytania	STACJA UZDATNIANIA WODY_ODNOWIENIE SZAF ELEKTRYCZNO OBSŁUGOWYCH_SARIA_DŁUGI BOREK
Kupiec prowadzący:	Dobicki, Wojciech
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-03-04 09:50:53
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-04 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-18 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-14 10:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

W imieniu SARIA POLSKA dla zakładu w Długim Borku poszukujemy wykonawcy, który dokona prac modernizacyjnych w stacji uzdatniania wody według poniższych kryteriów:

I. Zakres zadania

1. Wymiana starej szafy na nową zawierającą:
    - softstart (Schneider),
    - przekaźniki, osprzęt i lampki (Schneider),
    - sterownik (Siemens),
    - analizator amperowy dla wszystkich pomp,
    - panel operatorski.
2. Przełączanie zasilania między podstawowym i zapasowym ręczne.
3. Doprowadzenie nowych przewodów do silników; 8 silników (4x15kW, 4x7,5kW) w odległości około 25 metrów od szafy; 2 pompy głębinowe w odległości około 80 metrów od szafy (60 metrów od budynku).
4. Zainstalowanie czujników ciśnienia i poziomu napełnienia w zbiornikach hydroforowych (3 zbiorniki) z możliwością odczytu parametrów na panelu operatorskim.
5. System automatycznego przełączania pomiędzy pompami głębinowymi w przypadku awarii.
6. Sondy poziomu lustra wody na zbiornikach buforowych.
7. Wyłączniki awaryjne pomp (Katko).
8. Skrzynka deblokacyjna (Hensel) umożliwiająca przełączenie trybu pracy (automat, 0, ręczne).
9. Sygnalizację świetlną i dźwiękową alarmującą o awarii, zamontowaną na zewnątrz budynku.
10. Dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej w języku polskim i angielskim.
11. Listę użytych urządzeń zawierającą numery katalogowe
12. Przekazanie zamawiającemu **program sterownika i wizualizacji.**

I. W cenie należy uwzględnić:

1. Prace wskazane w przedmiocie zapytania, z rozbiciem na poszczególne czynności;
2. Dojazd, montaż, uruchomienie, dostawa podzespołów, noclegi, itp.
3. Inne istotne elementy niezbędne do wykonania zadania według wykonawcy a nie zostały na tym etapie uwzględnione przez zamawiającego

I. Uwagi:

1. Prace będą wykonywane na czynnym Zakładzie;
2. W trakcie realizacji robót Wykonawca nie może zakłócić pracy Zakładu;
3. Wskazane jest aby oferent podał elementy wykluczone z zakresu a które są konieczne przy realizacji tego zadania

I. Terminy:

1. Składanie ofert: 18 marca 2025
2. rozpoczęcie prac, zaraz po wyborze dostawcy Q2/Q3_25
3. przewidywany termin zakończenia prac – oczekujemy przedstawienia tej informacji przez Oferenta
4. Wybór oferty: cena 100%

I. Zawartość oferty:

1. Wykaz prac do wykonania
2. Szacowany termin realizacji oraz harmonogram prac
3. Wykaz zastosowanych materiałów wraz z dokumentacją (karty katalogowe)
4. Referencje (min. 3) obejmujące realizację inwestycji o charakterze zbliżonym do

przedmiotu niniejszego zaproszenia, jednak nie starsze niż za okres ostatnich trzech lat

1. Oświadczenie Oferenta o braku zaległości podatkowych w ZUS i US
2. Ubezpieczenie OC firmy

I. Pozostałe informacje

1. Gwarancja: min. 12 miesięcy, oczekiwana to 24 miesiące liczona od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Prosimy o dostarczenie warunków gwarancji.
2. Udzielenie 12/24 miesięcznej gwarancji usunięcia wad i usterek.
3. Płatność: oczekiwana 30 dni od daty poprawnie wystawionej i dostarczonej faktury
4. Wizja lokalna na obiekcie – rekomendowana
5. informację odnośnie ważności oferty

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Prace modernizacyjne_stacja uzdatniania wody		1	komplet	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie